ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
I број 004136553 2026
Датум: 15.09.2026. године
Севојно

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

ПРЕДМЕТ: Одговор на одборничко питање одборника Станка Ћирковића

Поштовани,

Поводом одборничког питања постављеног на седници Скупштине која је одржана дана 29.06.2026. године – хигијенска исправност воде у водоводу Гајеви – Љубање, обавештавамо Вас да се сходно Уговору број II 617/23 од 22.12.2023. године, који је Градска општина Севојно закључила са Заводом за јавно здравље Ужице, врши анализа хигијенске исправности воде за пиће – 1 узорак квартално са изворишта „Гајеви – Љубање" од стране Завода за јавно здравље Ужице. Достављамо Вам извештај који смо добили пар дана пре седнице 25.06.2026. године.

Прилог: Извештај о испитивању воде за узорак број 3908/V од 22.06.2026. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Вобан Перишић

Zavod za javno zdravlje Užice
dr V. Marinkovića br. 4 31000 Užice
tel (031) 563-150, faks: (031) 563-147
e-mail: zavoduzice@mts.rs

ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
ПИСАРНИЦА
ПРИМЉЕНО 25 JUN 2026
Орган | Орг.јед | Број | Прилог | Вредност
IV 003056067 2026

АТС 01-227
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU
VODE ZA UZORAK br. 3908/V OD 22.06.2026

Naručilac ispitivanja:	GRAD UŽICE-GRADSKA OPŠTINA SEVOJNO, Sevojno	
Ugovor br.	4838/23	
Vrsta uzorka:	**Prečišćena, dezinfikovana voda rezervoar u vod. sistemu**	
Broj uzorka:	3908/V	
Vlasnik i vodni objekat:	Lokalni vodovod Užice	
Mesto uzorkovanja:	rezervoar, Gaj,	
Zahtevana ispitivanja:	Sl.list SRJ 42/98,44/99, Sl.gl. RS 28/19-Osn. preg. vode za piće-(ZTT)	
Uzorkovao:	Dušica Rašković, Sanitarni tehničar	
Datum i čas uzorkovanja:	15.06.2026	13:30
Uzorkovano u skladu:	SRPS EN ISO 19458:2009, SRPS ISO 5667-5:2008,SRPS ISO 5667-3:2024	
Datum prijema uzorka:	15.06.2026	
Ocena prihvatljivosti:	Prihvatljiv	

Dostaviti: 1. GRAD UŽICE-GRADSKA OPŠTINA SEVOJNO
2. Arhivi

Načelnik centra higijene i humane ekologije
dr [illegible], spec. higijene

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОБ.022.А Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitivani uzorak.
Zavod za javno zdravlje Užice ne snosi odgovornost za istinitost informacija i izjava dobijenih od korisnika uključujući i one koji utiču na validnost rezultatat ispitivanja.Izveštaj se ne sme umnožavati izuzev u celini, uz saglasnost Zavoda za javno zdravlje Užice.

Zavod za javno zdravlje Užice
dr V. Marinkovića br. 4 31000 Užice
tel (031) 563-150, faks: (031) 563-147
e-mail: zavoduzice@mts.rs

ATC
01-227
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

REZULTATI MIKROBILOŠKOG ISPITIVANJA

Broj uzorka: 3908/V Početak ispitivanja: 15.06.2026 Završetak ispitivanja: 20.06.2026
Ispitivano prema pravilniku: Sl.list SRJ 42/98,44/99, Sl.gl. RS 28/19-Osn. preg. vode za piće-(ZTT)

Rb	Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Metoda	Propisana vrednost Max	Rezultat	Napomena
1	UKUPAN BROJ KOLIFORMNIH BAKTERIJA	100ml	Standardne metode^ 2.1	<1	< 1	
2	KOLIFORMNE BAKTERIJE FEKALNOG POREKLA	100ml	Standardne metode^ 2.2	<1	< 1	
3	UKUPAN BROJ AEROBNIH MEZOFILNIH BAKTERIJA	1ml	SRPS EN ISO 6222:2010	10	< 1	
4	STREPTOKOKE FEKALNOG POREKLA	100ml	DM MB3	<1	< 1	
5	OTKRIVANJE I ODREĐIVANJE BROJA SULFITOREDUKUJUĆIH KLOSTRIDIJA	100ml	Standardne metode^ 5.1.1	<1	< 1	
6	PSEUDOMONAS AERUGINOSA	100ml	Standardne metode^ 6.1.1	<1	< 1	
7	PROTEUS VRSTE	100ml	Standardne metode^ 4.1	<1	< 1	

^ Vode za piće, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, SZZZZ, 1990.

Specijalista odgovoran za ispitivanje

Šef odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju

specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
dr Danijela Šuljagić

OБ.051.A Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitivani uzorak.
Zavod za javno zdravlje Užice ne snosi odgovornost za istinitost informacija i izjava dobijenih od korisnika uključujući i one koji utiču na validnost rezultatat ispitivanja.Izveštaj se ne sme umnožavati izuzev u celini, uz saglasnost Zavoda za javno zdravlje Užice.

Zavod za javno zdravlje Užice
dr V. Marinkovića br. 4 31000 Užice
tel (031) 563-150, faks: (031) 563-147
e-mail: zavoduzice@mts.rs

ATC
01-227
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

REZULTATI FIZIČKO HEMIJSKOG ISPITIVANJA

Broj uzorka: 3908/V Početak ispitivanja: 15.06.2026 Završetak ispitivanja: 17.06.2026
Ispitivano prema pravilniku: Sl.list SRJ 42/98,44/99, Sl.gl. RS 28/19-Osn. preg. vode za piće-(ZTT)

Rb	Parametri ispitivanja	Jedinica mere	Metoda	Propisana vrednost Min	Propisana vrednost Max	Rezultat	Napomena
1	TEMPERATURA VODE	ºC	Pravilnik^^ metoda II.2	-	-	14	
2	MIRIS na 25ºC		Standardne metode^ P-IV-2	-	BEZ	BEZ	
3	MUTNOĆA VODE	NTU	SRPS EN ISO 7027-1:2016	-	5	0.6	
4	BOJA	stepeni Pt-Co skale	DM V1	-	5	< 5	
5	pH VREDNOST		Standardne metode^ P-IV-6/A	6.8	8.5	7.2	
6	ELEKTROPROVODLJIVOST	µS/cm,na 20ºC	SRPS EN 27888:2009	-	2500	536	
7	OSTATAK ISPARENJA NA 105ºC	mg/L	DM V18	-	-	359	
8	UTROŠAK KALIJUM PERMANGANATA	mg/L	Standardne metode^ P-IV-9a	-	12	3.8	
9	NITRATI	mg/L	Standardne metode^ P-V-31/C	-	50.0	3.7	
10	NITRITI	kao NO2, mg/L	DM V20	-	0.03	< 0.03	
11	AMONIJAK	kao NH3, mg/L	DM V2	-	0.5	< 0.25	
12	HLORIDI	kao Cl, mg/L	DM V21	-	250	7.0	
13	REZIDUALNI HLOR (terenska metoda)	kao Cl, mg/L	Standardne metode^ P-V-18/B	-	0.5	< 0.2	

***Temperatura vode, rezidualni hlor(terenska metoda)**, ispitivano na mestu uzorkovanja, odmah nakon uzorkovanja, ako je uzorkovanje sproveo Zavod za javno zdravlje Užice, ispitivano u Odseku za uzorkovanje i prijem materijala,odmah nakon prijema, ako je uzorak dostavio korisnik.* +

^ Vode za piće, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, SZZZZ, 1990.
^^ Pravilnik o vrstama i načinu osmatranja i ispitivanja kvantitativnih i kvalitativnih promena vode, Sl. list SFRJ br. 42/66.
*Metode **DM V18, DM V20, Standardne metode^ P-IV-2** nisu obuhvaćene obimom akreditacije.*

Specijalista odgovoran za ispitivanje
spec. san. hemije Vlasto Stevanetić

Šef odeljenja za sanitarnu hemiju i ekotoksilogiju
spec. san. hemije
Vlasto Stevanetić

KRAJ IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU VODE ZA UZORAK BR. 3908/V

ОБ.023.А Rezultat ispitivanja se odnosi samo na ispitivani uzorak.
Zavod za javno zdravlje Užice ne snosi odgovornost za istinitost informacija i izjava dobijenih od korisnika uključujući i one koji utiču na validnost rezultatat ispitivanja.Izveštaj se ne sme umnožavati izuzev u celini, uz saglasnost Zavoda za javno zdravlje Užice.

Zavod za javno zdravlje Užice
dr V. Marinkovića br. 4 31000 Užice
tel (031) 563-150, faks: (031) 563-147
e-mail: zavoduzice@mts.rs

Korisnik:	GRAD UŽICE-GRADSKA OPŠTINA SEVOJNO, Sevojno	
Osnova za stručno mišljenje:	Ugovor / Zahtev broj: 4838/23	
	Izveštaj o ispitivanju vode za uzorak br: **3908/V** od **22.06.2026**	
Datum i vreme uzorkovanja:	15.06.2026	13:30

STRUČNO MIŠLJENJE

Na osnovu laboratorijskog ispitivanja voda za piće je

HIGIJENSKI ISPRAVNA

sa aspekta ispitivanih parametara saglasno Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ 42/98, 44/99, Sl. glasnik RS 28/19)

PREDLOG mera:
- Sistemska dezifenkcija vode

Užice, 22.06.2026

Specijalista higijene

Dokument je elektronski generisan i važi bez pečata i potpisa.